

(电力变压器短路验证)

依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。

技术服务的内容和要求：（35kV 及以下电压等级）

1. 试验项目

- 例行试验
- 短路承受能力试验(包括重复例行试验)

委托试验项目保持“■”，非委托试验项目保持“□”

委托单位 (甲方)		委托单位 地址	
生产单位		生产单位 地址	
样品名称		出厂序号	
样品型号		检验标准	GB/T1094.5-2008
委托单位 联系人		联系人 电话	电邮
样品处理	<input type="checkbox"/> 自取 <input type="checkbox"/> 委托托运	是否 吊心	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 样品是否 真空注油
服务单位 (乙方)			

1、基本参数：

- a) 额定容量 (kVA):
 b) 电压组合 (kV):
 c) 额定频率 (Hz):
 d) 联结组标号:
 e) 系统短路表观容量按 GB/T1094.5 选取:
 f) 线圈结构:
 圆形同心式线圈: 非圆形同心式线圈:
 低压金属箔绕圆形同心式线圈:

2、试验技术要求：

不进行例行试验提供主要分接的短路阻抗和负载损耗：

分接位置	短路阻抗值 (%)	负载损耗 (kW)

3、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费，超过 6 个月视为放弃样品所有权。

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字) 服务单位(乙方)：

被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日